

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Tyco Electronics AMP Italia S.r.l.
Corso Fratelli Cervi 15
10093 COLLEGNO TO
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Steckvorrichtung (CBC)
Connectors with breaking capacity (CBC)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. D676 oder/oder



oder/oder VDE-REG.-Nr. D676

REG.-Nr. D676

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11; EN 61984:2009

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 4143500-1431-0001 / 140817

File ref.:

Ausweis-Nr. 40032803

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-06-29

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40032803 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Tyco Electronics AMP Italia S.r.l., Corso Fratelli Cervi 15, 10093 COLLEGNO TO, ITALIEN

Aktenzeichen / File ref.
4143500-1431-0001 / 140817 / FG33 / RHA

Datum / Date
2011-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40032803.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40032803.

Steckvorrichtung (CBC)
Connectors with breaking capacity (CBC)

Typ(en) / Type(s):

1/2 7.5 mm Mini HVL PCB outlet straight version
3/4 7.5 mm Mini HVL PCB outlet 90 degree version
5/6 7.5 mm Mini HVL Plug

Weitere Angaben
Further information

siehe Anlage Nr. 100A, 100B, 100C, 100D
see appendix No. 100A, 100B, 100C, 100D

Hinweis

Polverwechselbare Steckvorrichtung.

Die Crimpverbindungen sind ausschließlich mit
Anschlagwerkzeugen und nach Angaben der Fa. Tyco
herzustellen.

Notice

Non polarized (reversible) connector.

*The crimp connections have to be made solely with the
manufacturer's (Tyco) end stop tool and according to the
specifications of the manufacturer.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE-Reg.-Nr.:
D676

GUTAC
CERTIF

Steckvorrichtung (CBC)
Connector with breaking capacity (CBC)

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence	Typ(en) Type(s)
1	7.5 mm Mini HVL PCB Outlet straight version (drawing No. 293313) with tin plated contacts
2	7.5 mm Mini HVL PCB Outlet straight version (drawing No. 293313) with gold plated contacts
3	7.5 mm Mini HVL PCB Outlet 90 degree version (drawing No. 293315) with tin plated contacts
4	7.5 mm Mini HVL PCB Outlet 90 degree version (drawing No. 293315) with gold plated contacts
5	7.5 mm Mini HVL Plug (drawing No. 1740259) with tin plated contacts
6	7.5 mm Mini HVL Plug (drawing No. 1740259) with gold plated contacts

* 50 Zyklen mit AC 275 V/ 3,125 A und 1000 Zyklen mit AC
50 cycles with AC 275 V/ 3,125 A and 1000 cycles with A